



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ: МКОУ Богучанская СПШ № 4)**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, ул. Центральная, 35. с. Богучаны,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2634,00 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка - да; 27 947,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1991г., капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июня-август 2017, капитального - по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4» (МКОУ Богучанская СПШ № 4).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 663 433 Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Богучанского района

1.12. Адрес вышестоящей организации: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Толстого, 15. Телефон 8(39162)22686

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 362 человека, посещаемость – 204 человека.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: муниципальный маршрутный пассажирский автобус № 9 из с.Богучаны; школьный автобус из д.Ярки, из урочища Абакан; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту : визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, разница между высотой пролетов тротуара 20-25 см; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ДЧ-О, ВНД-К,З
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И: ДУ, ДГДЧ-О, ВНД - К,З
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И, ДЧ-Г, ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И : ДУ, ДГ, ДО, ДК

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В: ДУ, ДГ, ДЧ-О, ВНД-К, З
---	---	------------------------------

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов по слуху, частично - для инвалидов по зрению, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ : по мере включения в муниципальные, региональные, федеральные целевые программы для финансирования работ по адаптации основных структурных элементов данного объекта.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение уровня доступности объекта для получателей услуг - инвалидов всех категорий.

4.4. Для принятия решения требуется: Согласование уполномоченных органов.

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта отсутствует.

4.5. Информация размещена
на сайте учреждения: moubs4.ucoz.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 21.05 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 8/н от «21» 05 2017 г.
3. Решения Комиссии от «21» 05 2017 г.



МКОУ Богучанская СШ № 4

М.Н. Токмакова

2017 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности

ОСИ: МКОУ Богучанская СШ № 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2634,00 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка - да; 27 947,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1991г., капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июня-август 2017, капитального - по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4» (МКОУ Богучанская СШ № 4).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 663 433 Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Богучанского района

1.12. Адрес вышестоящей организации: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Толстого, 15. Телефон 8(39162)22686

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 362 человека, посещаемость – 204 человека.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: муниципальный маршрутный пассажирский автобус № 9; ; школьный автобус из д.Ярки, из урочища Абакан; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, разница между высотой пролетов тротуара 20-25 см; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ДЧ-О, ВНД-К,З
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И: ДУ, ДГДЧ-О, ВНД - К,З
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И, ДЧ-Г, ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И :ДУ,ДГ,ДО,ДК
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В : ДУ,ДГ,ДЧ-О,ВНД-К,З

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов по слуху, частично - для инвалидов по зрению, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Директор МКОУ Богучанская СШ №4



М.Н.Токмакова



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ Богучанская СШ № 4
М.Н. Токмакова
« 21 » 05 20 17 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ: МКОУ Богучанская СШ № 4)

Богучанский район

(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 21 » 05 20 17 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, ул. Центральная, 35.

с. Богучаны,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2634,00 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка - да; 27 947,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1991г., капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь-август 2017, капитального - по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4» (МКОУ Богучанская СШ № 4).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 663 433 Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Богучанского района

1.12. Адрес вышестоящей организации: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Толстого, 15. Телефон 8(39162)22686

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 362 человека, посещаемость – 204 человека.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: муниципальный маршрутный пассажирский автобус № 9; ; школьный автобус из д.Ярки, из урочища Абакан; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, разница между высотой пролетов тротуара 20-25 см; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ДЧ-О, ВНД-К,З
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И: ДУ, ДГДЧ-О, ВНД - К,З
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И, ДЧ-Г, ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И: ДУ, ДГ, ВНД-К,З

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И :ДУ,ДГ,ДО,ДК
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В : ДУ,ДГ,ДЧ-О,ВНД-К,З

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов по слуху, частично - для инвалидов по зрению, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

;

4.4.6.

другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: сайте учреждения: moubs4.ucoz.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2-х</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2-х</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3-х</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4-х</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2-х</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2-х</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по УМР Л.В.Бортникова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Преподаватель-организатор ОБЖ А.Н.Пенкин
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующая хозяйством Н.А.Веселова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «21» 05 2017 г. № 5/н

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) : здание Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Разность уровней подъема	С,Г,У	необходимы пандусы	Оборудование тремя пандусами
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-	К,Г,С,У	не требуется	
1.3	Лестница (наружная)	есть			не оборудованы пандусами, подъёмниками и	Г,С,У	Пандусы, подъёмники	оборудовать двумя пандусами деревянные лестницы, одним подъёмником металлическую лестницу
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-		-	Оборудовать пандусом
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет достаточного места для автостоянки			-

					и парковки			
1.6	Общие требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МНГ по участку		Территория находится в муниципальной собственности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (С,Г,У)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: лестницы на прилегающей территории необходимо оборудовать пандусами и подъёмниками для обеспечения доступа ко всем входам в здание

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет поручней, не нанесена яркая контрастная маркировка, нет пандуса	С,Г,У	Нанести яркую контрастную маркировку, установить поручни с двух сторон, установить пандус	К.Р.
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет скатов к порогам, поручней	все	Установить скаты к порогам, поручни	К.Р.
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет скатов к порогам, нет кнопки вызова персонала	все	Установить скаты к порогам, кнопку вызова персонала	К.Р.
2.5	Тамбур	есть			Нет скатов к порогам	все	Установить скаты к порогам	К.Р.
	Общие требования к зоне				Нет скатов к порогам	все	Установить скаты к порогам	К.Р.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	С, Г, У			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : установить кнопку вызова персонала на входе, установить поручни на крыльце центрального входа в соответствии с ГОСТ.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

1.2. Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Замечаний нет	ДП-И (К, О, С)	-	
3.2	Лестница (внутри здания)			14	Не нанесена яркая контрастная маркировка, на поручнях нет тактильных полос, соответствующих первой и последней ступеням марша	ДП-И (К, О, С)	Нанести яркую контрастную маркировку на поручни, нанести тактильные полосы, соответствующие первой и последней ступеням марша	Т.Р.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-		-	К.Р.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	К.Р.
3.5	Дверь	есть			Не выделен контрастным цветом дверной проём входа, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	ДП-И (О, С, У)	Выделить контрастным цветом дверной проём входа, дверные ручки окрасить отличающимся цветом от дверного	Т.Р.

							полотна	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Верхняя и нижняя ступени лестничных маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте или светоотражающей лентой		Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней	Т.Р.
	Общие требования к зоне				Участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням лестничного марша должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением и контрастной окраской			Т.І

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в том числе эвакуационные	ДП-І (О,Г,У)			Капитальный и текущий ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: требуется нанести контрастную маркировку на лестнице, предусмотреть тактильные участки на поручнях лестниц для обеспечения безопасного движения инвалидов, первую и последнюю ступени лестничного марша обозначить участками поверхности с выраженным рифлением и контрастной окраской.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастные по цвету дверные проёмы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	ДП-И (О, Г, У)	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, Выделение контрастных по цвету дверных проёмов	Т.Р.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	Общие требования к зоне	нет			-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О, Г, У)			Т.Р.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, выделение контрастным цветом дверных проёмов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений) здания Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Богучанская средняя школа № 4»
Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны,
ул. Центральная, 35.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			1.В туалетах отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих 2.Доступная универсальная кабина на объекте отсутствует	К,О,С	Установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло в одном из помещений	К.Р.
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для	К,О,С		

					одежды, костылей и др. , откидные опорные поручни, штанги, дублировани е информации рельефными знаками			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты				Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло в одном из помещений

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучанская средняя школа № 4»

Адрес объекта: 663433, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Центральная, 35.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют обозначения на дверях кабинетов по пути движения и в зоне ожидания, пульт охранной сигнализации	К,О,Г,С,У	1. На стене вестибюля предусмотреть схему расположения кабинетов, в коридорах указатели движения 2. Наклеить запрещающие знаки для входа в тепловой узел.	
6.2	Акустические средства	нет			Желателен светозвуковой маячок у входа в вестибюль учреждения	Г,С,О		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства			
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации и об	Г,С,У		

					опасности предусматри вать визуальную, звуковую и тактильную информаци ю с указанием движения			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект при проведении запланированных мероприятий будет доступен для всех категорий инвалидов при одновременном оборудовании на первом этаже специальной зоны обслуживания для инвалидов колясочников.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории МКОУ Богучанская СШ №4 на 2016-2017 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____ год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причин невыполнения
				Содержание работ *	Оценка работ **		Объем, тыс.руб.	Оценка ****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ в _____
году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)